



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU RHÔNE

REÇU
19 AVR. 2012
C.C.P.A.T.

David
Jury
Julie
Lylian
D. Barbier

Sous-préfecture
de Villefranche-Sur-Saône
Bureau des usagers et
de la réglementation
Commission d'Arrondissement de
Villefranche-sur-Saône pour la
Sécurité et l'Accessibilité

Affaire suivie par : Marie Thérèse LAURENT
Tél. : 04-74-62-66-19
Fax. : 04-74-62-66-09
cavsa@rhone.gouv.fr

**AVIS DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT
DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE**

Extrait du procès-verbal de la séance du 3 Avril 2012

1 - 1. Etablissement	Dossier
<p>ERP N° : E07000013-000- 0 9752</p> <p>Désignation : Ferme Recorbet</p> <p>Type : RH, L Catégorie : 4ème Effectif : 74</p> <p>Commune : CUBLIZE</p> <p>Adresse : Lac des sapins 69550 CUBLIZE</p> <p>Exploitant : M. GUEYDON Pierre</p>	<p>N° Rapport : 12011167</p> <p>Dossier : Visite périodique VP du 14/03/2012</p> <p>Préventionniste : Cdt Alain GIRY</p> <p>Demandeur : Monsieur le Maire Hôtel de Ville Le Bourg 69550 CUBLIZE</p>

SECURITE

Vu le rapport du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Rhône en date du 14/03/2012,

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un **AVIS FAVORABLE** à la poursuite d'exploitation de cet établissement.

L'ensemble des prescriptions mentionnées au rapport sont réalisées.

Pour le Sous-Préfet,
Le Chef de Bureau,

Jocelyne VERDIERE



Rapport destiné

à la

commission d'arrondissement
de Villefranche sur Saône
pour la sécurité et l'accessibilité

LYON, le 14 mars 2012
NOS REF. : AG / CJ

Etablissement	Dossier
ERP N° : E07000013-000- 0 9752 Désignation : Ferme Recorbet Type : RH, L Catégorie : 4ème Effectif : 74 Commune : CUBLIZE Adresse : Lac des sapins 69550 CUBLIZE Exploitant : M. GUEYDON Pierre	N° Rapport : 12011167 Dossier : Visite périodique VP du 14/03/2012 Préventionniste : Cdt Alain GIRY Demandeur : Monsieur le Maire Hôtel de Ville Le Bourg 69550 CUBLIZE

Rappel des derniers rapports : Visite périodique du 19/03/2009 avec avis favorable.

PERSONNES PRESENTES

- Daniel BARBERET maire
- Cdt Alain GIRY rapporteur
- Adjt Christophe SPAETER gendarmerie
- Roger DUDU ddt

autres personnes présentes

- David FILLON établissement
- Sylvain CHATARD établissement

DOCUMENTS PRESENTES

- Extincteurs	22/03/2011	PPI
- SSI	13/03/2012	CHUBB
- Désenfumage	30/06/2011	PPI (2 tirez lâchez dans cages escalier)
- Gaz	21/07/2011	SOCOTEC
- Nettoyage/dégraissage hotte cuisine	Janvier 2012	
- Electricité + éclairage sécurité	28/03/2011	SOCOTEC

PRESENTATION SOMMAIRE

Bâtiment en forme de L R+2 abritant des locaux communs au rez-de-chaussée et l'hébergement dans les étages.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis **FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 - 4

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1. MS 52, MS 57 : assurer la présence d'un représentant de la direction pendant la présence du public (émise depuis 2006, prise en compte en cours PV du 26/12/2011).

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2. Le rapport SOCOTEC sur l'installation de gaz évoque deux micro fuites : transmettre un document attestant que les réparations ont été réalisées.
3. Faire contrôler la chaufferie gaz et les installations de cuisson (gaz) et transmettre le rapport à la commission de sécurité.

5 copies le 07 mai 2012

OBSERVATION

- Essais effectués : essai d'alarme par boîtier bris de glace au rez-de-chaussée : fonctionne (sans temporisation).

Pour le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,



Cdt Alain GIRY

Monsieur le Vice-Président
A
SDIS 69
Grpt Prévention des Risques
17 rue RABLAIS
69 421 LYON Cedex 03
A l'attention du Cdt Alain GIRY

Cublize, le 07 mai 2012

Affaire suivie par David FILLON
Sécurité et entretien du patrimoine CCPAT.
Tel : 04 74 89 58 49
Port : 06 33 49 53 20
David.fillon@ccpat.org

Objet : Visite de la commission de sécurité et de l'accessibilité du 14 mars 2012 au centre d'hébergement de la ferme Jean RECORBET

Mon Commandant,

Veillez trouver, en pièces jointes, les rapports d'interventions de la Sté MOOS concernant les remarques émises par la commission de sécurité concernant les points suivants :

1. Contrôle de l'installation de gaz, suite au rapport SOCOTEC du 21 juillet 2011.
2. Contrôle annuel du système de chauffage.

Ces documents ont été envoyés à la mairie de CUBLIZE.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Mon Commandant, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Le Vice-Président,
M. Daniel BARBERET





RAPPORT D'INTERVENTION

COPIE

DATE : 23 / 03 / 12

N° AFFAIRE :

MOOS SAS
Avenue Jean Moos - Z.I. Edouard Branly
B.P. 41 - 69550 AMBLEPUIS
Tél. : 04 74 89 31 78 - Fax : 04 74 89 28 80

TECHNICIEN : BOUSSOT Pierre CHANTIER : Démontage

EQUIPEMENT : Sondage des 1 chauffeuses

CLIENT

TRAVAUX EXECUTES

PIECES FOURNIES

cc DMS pour
S. Recorbat
- réparation puits au niveau des
démontage
- réalisation charnière des de vent
de réparer

/

SAV
Contrat
Régie
Devis

Frais de déplacement : 0,40 € / Km

Prise en charge :
Particulier
Industrielle

TRAVAUX TERMINES :

OUI

NON

Nom client :
Signature

COMMUNAUTE de COMMUNES
du PAYS d'AMBLEPUIS - THIZY
Les Sapins
69550 CUBLIZE



RAPPORT D'INTERVENTION

COPIE

MOOS SAS
Avenue Jean Moos - Z.I. Edouard Branly
B.P. 41 - 69550 AMBLEPUIS
Tél. : 04 74 89 31 78 - Fax : 04 74 89 28 80

DATE 15 / 11 / 11

N° AFFAIRE :

TECHNICIEN : Bousot Pierre

CHANTIER : enduction

ÉQUIPEMENT : Sandine 405 polymer

CLIENT

TRAVAUX EXÉCUTÉS

CCPNT

Franco S. Rescher

PIÈCES FOURNIES

- enduction annuel Sandine, Bousot
- vérification conduit Sandine
- 2 vérification PV rigol

S A V
Contrat
Régie
Devis

Frais de déplacement : 0,40 € / Km

Particulier
Industrielle

TRAVAUX TERMINÉS : OUI NON

Nom client :
Signature

COMMUNAUTÉ de COMMUNES
du PAYS d'AMBLEPUIS - THIZY
Lac des Sapins
69550 CUBLIZE

PRÉFET DU RHÔNE

Lyon, le 11/01/2012

Service départemental
d'incendie et de secours

Direction de la prévention et
de l'organisation des secours
Groupement prévention
des risques

Sous-commission
départementale des ERP-IGH

REÇU LE
18 JAN. 2012
Mairie de CUBLIZE

PROCES-VERBAL

destiné à

**Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
69550 CUBLIZE**

ETABLISSEMENT

ERP N° : E07000013-000- 0
9752

Etablissement : Ferme Recorbet

Type : RH, L
Catégorie : 4ème
Effectif : 74

Commune : CUBLIZE

Adresse : Lac des sapins
69550 CUBLIZE

Exploitant : M. GUEYDON Pierre

DOSSIER

N° Rapport : 12010188

DIV du 26/12/2011
Demande d'avis SCDS

Préventionniste : Lt Christophe REY

Demandeur :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
69550 CUBLIZE

Références

Rapport du service départemental d'incendie et de secours du Rhône en date du 10/01/2012.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un **Avis Favorable** à la configuration présentée pour assurer la surveillance de l'établissement.

**PROCES-VERBAL
CERTIFIE CONFORME**

*Pour le préfet,
le directeur départemental adjoint
des services d'incendie et de secours,
président de séance,*

Colonel Bertrand KAISER

